

Wrzosowo 01-10-2022 r

[strona: www.rod-zacisze.pl](http://www.rod-zacisze.pl)

UWAGA !!!

ZARZĄD ROD „ZACISZE” PRZYPOMINA O UREGULOWANIU ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI.

ZARZĄD ROD WRZOSOWO , NIE WYRAŻA ZGODY NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OGRODACH DZIAŁKOWYCH

ZARZĄD NIE WYRAŻA ZGODY NA JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDLICZNIKOWYCH BEZ ZGODY ZARZĄDU I WIEDZY GOSPODARZA DZIAŁEK

Zgodnie z Uchwałą Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD Z DNIA 30-04-2016 ORAZ Uchwały Nr 8/17 Walnego Zebrania Członków ROD ZACISZE z dnia 29.04.2017 r o zasadach korzystania z ogrodowej sieci energetycznej ustala się że w przypadku nie opłacenia należności za pobrany prąd w oznaczonym terminie, spowoduje wystawienie wezwania do zapłaty. Nieuregulowanie należności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty będzie podstawą do odłączenia działki od sieci. Ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu należności za prąd należnych odsetek ustawowych , kosztów upomnienia w kwocie 11.60 zł wraz kosztami ponownego podłączenia do sieci w kwocie 83,56 zł.

Legalizacji licznika - rok produkcji do 1990 co 10, od 1990 co 15 lat
brak aktualnej legalizacji licznika jest podstawą do odłączenia działki od sieci. !!!

USTALONY TERMIN LEGALIZACJI DO 31.05 KAŻDEGO ROKU ROZLICZENIOWEGO

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 29 z późn. zm.)

Zgodnie z Uchwałą Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30-04-16

oraz Uchwałą Nr 8/17 Walnego Zebrania z dnia 29.04.17 o Zasadach korzystania z ogrodowej sieci energetycznej

brak aktualnej legalizacji licznika jest podstawą do rozliczenia ryczałtem zużytej wody przez działkowca

tj. średnie zużycie wody w ROD za dany rok, nie mniej niż zużycie wody działkowca z roku poprzedniego

USTALONY TERMIN LEGALIZACJI DO 31.05 KAŻDEGO ROKU ROZLICZENIOWEGO

**Wykaz opłat Nr. 4/2022/ R.O.D. "ZACISZE"- Wrzosowo
za pobór energii w okresie 1.08.2022- 1.10.2022 r**

Średnia cena 1 kWh- 0,6212zł // 2022 r opłata energ - jednorazowa,w kwocie 8,96 zł //

Termin płatności 30-11-2022 r

Nr. Konta 04 1940 1076 3068 2311 0000 0000

Księgowa -

Gospodarz –

Zdzisław Kuczarski tel. 509-116-300

Nr działki	Stan poprzedni licznika	Stan aktualny licznika	Zużycie w Kw/h	Cena 1 Kw/h	Opłata	Nr działki	Nr licznika	Data produkcji	Data legalizacji	Termin wymiany
1	1796,8	1837,3	40,5	0,6212	25,16	1	7701203319010	2001	2014	
2	2926,4	3004,2	77,8	0,6212	48,33	2	4958596	1995	2012	
3	273,2	361,0	87,8	0,6212	54,54	3	1864-71895335-14-0	2022	2037	
4	1086,8	1141,4	54,6	0,6212	33,92	4	25236482	1996	2011	
5	1095,0	1156,6	61,6	0,6212	38,27	5	2372744	1991	2010	
6	1488,6	1507,3	18,7	0,6212	11,62	6	23051420	1990	2007	do wymiany
7	4425,8	4570,4	144,6	0,6212	89,83	7	0001026967364-99-0	1999	2017	
8	2500,6	2520,9	20,3	0,6212	12,61	8	0001026968781-99-0	1999	2015	
9	11471,5	11620,6	149,1	0,6212	92,62	9	24402856	1996	2011	
10	5379,3	5616,3	237,0	0,6212	147,22	10	23048380	1990	2010	
11	4681,7	4841,8	160,1	0,6212	99,45	11	25495849	1996	2011	
12	795,7	846,2	50,5	0,6212	31,37	12	23992086	1993	2012	
14	2637,7	2683,4	45,7	0,6212	28,39	14	1026779135990	1999	2017	
15	750,9	825,8	74,9	0,6212	46,53	15	25277705	1996	2016	
16	5466,0	5674,2	208,2	0,6212	129,33	16	9089588	1996	2012	
17	5278,8	5580,7	301,9	0,6212	187,54	17	26322784	1998	2015	
18	2010,1	2157,1	147,0	0,6212	91,32	18	2368535	1991	2011	
19	791,8	799,5	7,7	0,6212	4,78	19	6390554	1984	2013	
20	8859,8	8904,7	44,9	0,6212	27,89	20	10904968	1996	2014	
21	9469,5	9711,0	241,5	0,6212	150,02	21	0074811761502-000	2000	2016	
22	1674,2	1972,8	298,6	0,6212	185,49	22	26658783--999	1999		
23	13565,5	13801,2	235,7	0,6212	146,42	23	01063-12911625040	2004	2004	do wymiany
24	22416,3	22416,7	0,4	0,6212	0,25	24	10400730	1997	2014	
25	8068,1	8218,3	150,2	0,6212	93,30	25	25310369	1996	2011	
26	5508,7	5786,2	277,5	0,6212	172,38	26	23820430	1996	2016	
27	2752,4	2875,8	123,4	0,6212	76,66	27	26282928	2018	2033	

28	3893,2	4041,6	148,4	0,6212	92,19		28	23971827	1993	2012	
29	5337,5	5603,3	265,8	0,6212	165,11		29	25396895	1996	2014	
30	14353,4	14688,5	335,1	0,6212	208,16		30	19120548	1982	2013	
31	3975,4	4195,1	219,7	0,6212	136,48		31	10634702	1997	2012	
32	12389,0	12708,7	319,7	0,6212	198,60		32	0078712010332-010	1996	2016	
33	1735,6	2045,9	310,3	0,6212	192,76		33	1863-61343024-13-0	2021	2036	SOLARY
34	10851,5	10991,9	140,4	0,6212	87,22		34	9000312178407010	2001	2017	
35	9295,7	9797,9	502,2	0,6212	311,97		35	26388140	1998	2015	
36	28922,3	29257,0	334,7	0,6212	207,92		36	24916071	1995	2015	
37	2096,4	2346,0	249,6	0,6212	155,05		37	10002009-1996	1996		
38	8913,9	9443,1	529,2	0,6212	328,74		38	26354659	1998	2015	
39	7554,7	7747,0	192,3	0,6212	119,46		39	25190100	2007	2011	
40	14341,2	14493,1	151,9	0,6212	94,36		40	25258102	1996	2014	
41	8501,8	8622,2	120,4	0,6212	74,79		41	25295800	1996	2014	
42	539,0	702,6	163,6	0,6212	101,63		42	1863-61407491-14-0	2022	2037	
43	10295,8	10442,3	146,5	0,6212	91,01		43	15264568	2007	2007	do wymiany
44	8761,5	8904,5	143,0	0,6212	88,83		44	25558920	1996	2014	
45	3970,7	3993,2	22,5	0,6212	13,98		45	1568-31552940-12-0	2012	2012	
46	0,0	0,0	0,0	0,6212	0,00		46	niepodłączony			
47	10985,5	11184,5	199,0	0,6212	123,62		47	24596639	1995	2012	
48	5319,9	5605,9	286,0	0,6212	177,66		48	22454212	1994	2018	
49	12646,7	12698,7	52,0	0,6212	32,30		49	13832468	2007	2007	do wymiany
50	19218,8	19393,4	174,6	0,6212	108,46		50	11384258	1999	2015	
51	2724,8	2724,8	0,0	0,6212	0,00		51	191121192	1992	2014	
52	5275,4	5377,1	101,7	0,6212	63,18		52	25633985	1996	2011	
53	4418,2	4844,3	426,1	0,6212	264,69		53	25702502	1996	2014	
54	8601,3	8888,8	287,5	0,6212	178,60		54	000826672641-99-0	1999	2016	
55	242,7	286,1	43,4	0,6212	26,96		55	00962-12073278-010	2001	2020	
56	1,3	1,3	0,0	0,6212	0,00		56	7871181380000	2000	2015	
57	6441,5	6732,2	290,7	0,6212	180,58		57	7825562	1991	2013	
58	9680,0	9876,5	196,5	0,6212	122,07		58	4589777	1995	2010	
59	4,3	4,3	0,0	0,6212	0,00		59	25807946	1997	2012	nie podłączony
60	1925,5	2004,1	78,6	0,6212	48,83		60	26947636	1999	2017	
61	2860,1	3014,2	154,1	0,6212	95,73		61	1026984197000	2001	2017	
62	6246,1	6455,0	208,9	0,6212	129,77		62	24514022	1994	2015	
63	8642,7	9033,4	390,7	0,6212	242,70		63	24252735	1994	2013	
64	241,4	414,8	173,4	0,6212	107,72		64	1864-71895745-14-0	2022	2037	

65	7459,3	7645,6	186,3	0,6212	115,73		65	798152	1991	2012	
66	2275,6	2284,0	8,4	0,6212	5,22		66	25728586	1996	2014	
67	6693,8	6898,7	204,9	0,6212	127,28		67	25232989	1996	2011	
68	0,0	0,0	0,0	0,6212	0,00		68	nie podłączony			
69	6089,8	6395,8	306,0	0,6212	190,09		69	129913301922050	2016	2016	
70	10223,2	10590,9	367,7	0,6212	228,42		70	25533441	1976	2011	
71	33,4	33,4	0,0	0,6212	0,00		71	7904490	1969	2003	nie podłączony
72	8258,0	8496,6	238,6	0,6212	148,22		72	25181091	1996	2011	
73	10068,7	10533,4	464,7	0,6212	288,67		73	24009460	1993	2016	
74	7603,6	7839,0	235,4	0,6212	146,23		74	11903698	2000	2015	
75	4782,6	4910,8	128,2	0,6212	79,64		75	25035130	1995	2012	
76	4431,3	4451,7	20,4	0,6212	12,67		76	5649599	1981	2012	
77	330,9	459,6	128,7	0,6212	79,95		77	23946242	1999	2001	do wymiany
78	18238,6	18483,8	245,2	0,6212	152,32		78	23957267	1993	2013	
79	5068,2	5245,5	177,3	0,6212	110,14		79	7967763	1991	2012	
80	13594,4	13876,1	281,7	0,6212	174,99		80	8654682	1993	2013	
81	4013,2	4265,5	252,3	0,6212	156,73		81	25054033	1999	2017	
82	4648,6	4890,6	242,0	0,6212	150,33		82	25590163	1996	2015	
83	4267,8	4540,0	272,2	0,6212	169,09		83	25083881	1996	2015	
84	3675,5	3756,9	81,4	0,6212	50,57		84	22089800	2011	2011	
85	13277,2	13879,7	602,5	0,6212	374,27		85	9507295	1996	2011	
86	4216,6	4348,3	131,7	0,6212	81,81		86	25541137	1996	2012	
87	878,7	913,5	34,8	0,6212	21,62		87	26307216	1998	2017	
88	4462,6	4571,8	109,2	0,6212	67,84		88	27770922	2001	2017	
89	2644,6	2715,8	71,2	0,6212	44,23		89	24367688	1999	2017	
90	13512,7	13851,6	338,9	0,6212	210,52		90	24028631	1993	2014	
91	6327,1	6532,5	205,4	0,6212	127,59		91	7742290	1990	2013	
92	3787,8	3906,1	118,3	0,6212	73,49		92	22602768	1989	2013	
93	6446,0	6685,2	239,2	0,6212	148,59		93	24054333	1993	2012	
94	8674,8	8837,9	163,1	0,6212	101,32		94	23158482	1991	2007	do wymiany
95	15427,7	15925,8	498,1	0,6212	309,42		95	23329799	1991	2010	
96	14970,0	15186,4	216,4	0,6212	134,43		96	22045830	1988	2007	do wymiany
97	2535,6	2888,2	352,6	0,6212	219,04		97	26412834			
98	6829,4	7024,7	195,3	0,6212	121,32		98	25099809	1996	2011	
98a	9,2	9,7	0,5	0,6212	0,31		98a	24955448	1995	2016	
99	7137,4	7387,6	250,2	0,6212	155,42		99	23930653	1993	2014	
100	935,0	996,0	61,0	0,6212	37,89		100	23824544	1994	2018	

101	10237,3	10542,4	305,1	0,6212	189,53	101	5793531	1992	2012	
102	5748,7	5858,4	109,7	0,6212	68,15	102	9573520	1971	2007	do wymiany
103	4853,4	5164,1	310,7	0,6212	193,01	103	10579719	1997	2013	
104	7320,7	7478,8	158,1	0,6212	98,21	104	25532790	1996	2011	
105	1338,4	1358,3	19,9	0,6212	12,36	105	25447532	1996	2012	
106	4679,4	4871,0	191,6	0,6212	119,02	106	23717631	1992	2015	
107	0,0	0,0	0,0	0,6212	0,00	107	niepodłączony			nie podłączony
108	4193,9	4368,4	174,5	0,6212	108,40	108	71611579917990	1999	2017	
109	5122,0	5376,6	254,6	0,6212	158,16	109	71611579940990	1999	2017	
BIURO	7140,0	7375,6	235,6	0,6212	146,35	BIURO			2017	
Razem spis działki		19808,3	KWh		12304,92	zł				
Lam-par	44976,2	45294,2	318,0	0,6212	197,54		3831103			21+2 lampy
bramy	ryczałt	213,5	213,5	0,6212	132,63					3,5kw-24h
wc	236,3	236,3	0,0	0,6212	0,00		24911981	1995	2017	
Razem lampy,bramy,wc		531,50			330,17					
ŁĄCZNIE		20339,80	KWh		12635,08	zł				

Odczyt licz ROD na dzień 01,08,2022 dzień	2823,076	stan poprzedni 1,08,2022	2580,102	x60 mnożnik	stan licznika dzień	14578,4	KWh	14578,4
Odczyt licz ROD na dzień 01,08,2022 noc	1512,643	stan poprzedni 1,08,2022	1392,582	x60 mnożnik	stan licznika noc	7203,7	KWh	7203,7
Różnica spis -odczyt						suma Kwh		21782,1

faktura 01.10.22 stan licz Nr 51162112

faktura 30.09.22 stan licz Nr 51162112

14027,0 kwh dzień

6925,0 kwh noc

Razem: 20952,00 Kwh

Różnica f-ra a odczyt licznik główny

Różnica f-ra a odczyt podliczników

UWAGA!

TERMINY ODCZYTÓW

1,01,2022

1,04,2022

1,06,2022

1,08,2022

1,10,2022

Średnia cena w zł 1 kWh-wg faktury z 30,09,2022 :

0.62 zł/kwh

1,12,2022

1,01,2023